

Утверждаю:
Ректор _____ В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

аудитории 326 (ДЕМО) в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26

« 02 » июня 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., зам.начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 326 в УК-1 по адресу пр. Карла Маркса, 26** для определения перечня необходимых работ по ремонту в связи с ее неудовлетворительным состоянием.

В результате осмотра выявлено следующее.

В а.326 общей площадью 41,4 м2 расположен компьютерный класс. Необходимо отремонтировать помещение для проведения в нем ДЕМО экзамена.

В процессе эксплуатации на стенах и балках появились множественные трещины, местами отошла штукатурка, на левой стене большое темное пятно, которое не отмывается. Линолеум уложен около 10 лет назад. Двери изношены. На потолке подвесной потолок «Армстронг».

На чугунных радиаторах и трубах отопления много неравномерных слоев масляной краски. В течение последних лет плохой нагрев, хотя промывка произведена. Нет запорной арматуры.





Оконные откосы и подоконники из ПВХ выгорели, есть повреждения.

Установленные розетки и выключатели потемнели и растрескались от времени. По периметру стен установлен кабель канал с розетками для подключения компьютеров.

Необходимо:

- Выполнить ремонт стен с отбивкой штукатурки на стенах, заменой дверей, подоконников, оконных откосов. Ремонт пола.
- Заменить радиаторы и установить регулировочную арматуру, окрасить трубы.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	О.В. Миклухина
	В.М. Кузьменко
	А.М. Фатхулина