


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

аудитории 330 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26

« 16 » июня 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., зам.начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 330 в УК-1 по адресу пр. Карла Маркса, 26** для определения перечня необходимых работ по ремонту в связи с ее неудовлетворительным состоянием.

В результате осмотра выявлено следующее.

В а.330 общей площадью 108,6 м² расположена мультимедийная поточная аудитория. Установлены учебные парты, прикрепленные к полу с помощью метизов и металлического крепежа. Отделка стен и полов находится в неудовлетворительном состоянии.

В связи с использованием аудитории под демоэкзамен, необходимо выполнить перепланировку в помещении и укомплектовать его компьютерами.

В процессе эксплуатации на стенах и балках появились трещины, местами отошла штукатурка, линолеум износился, основание пола деформировано креплениями парт. Двери изношены.

На чугунных радиаторах много неравномерных слоев масляной краски. В течение последних лет плохой нагрев, хотя промывка произведена. Нет запорной арматуры.





Оконные откосы и подоконники из ПВХ выгорели, есть повреждения.

Установленные розетки и выключатели подключены через алюминиевый провод. В помещении не хватает розеток для подключения оборудования.

Необходимо:

- разобрать учебные парты и выполнить ремонт пола с укреплением основания;
- выполнить ремонт стен с очисткой старой краски на стенах и балках, заменой дверей, подоконников, оконных откосов;
- провести замену электрического провода от этажного щитка на медный, протянуть электрический провод и УТР провод для подключения рабочих мест, установить кабель каналы, розетки и выключатели. Заменить радиаторы и установить регулировочную арматуру.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	О.В. Миклухина
	В.М. Кузьменко
	А.М. Фатхулина