

АКТ

Обследования водопроводных сетей СИБУПК

« 12 » мая 2025 г.

г.Новосибирск

Мы, ниже подписавшиеся:

Начальник цеха «Водосеть-2»- Ровенских Сергей Вениаминович
представитель МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

Старший мастер Ленинского участка цеха «Водосеть-2»- Кочергин Вячеслав Владимирович
представитель МУП г.Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»

Главный энергетик СИБУПК – Кузьменко Владимир Михайлович
представитель СИБУПК

Составили настоящий акт о том, что в результате обследования водопроводных сетей, находящихся на балансе СИБУПК, были выявлены следующие замечания:

ВК 1/1 - замена задвижки Д-150 1 шт,

ВК1 – по колодцу замечаний нет, замена задвижки Д-100 1 шт, замена лестницы в колодце,

ВК2 – чистка колодца, замена задвижки Д-100 2 шт, замена лестницы в колодце,

ВК2 – ВК3 - восстановление водовода (по факту разрыв линии водовода в ВК2).

ВК3 - чистка колодца, заделка арок раствором, замена лестницы в колодце,

ВК4 - чистка колодца, заделка арок раствором, замена лестницы в колодце,

ВК5 - чистка колодца, замена лестницы в колодце,

ВК6 - чистка колодца, замена лестницы в колодце,

ВК7 - чистка колодца, замена лестницы в колодце,

ВК8 - чистка колодца, замена задвижки Д-100 1 шт, замена ПГ 1 шт, изготовление и монтаж лестницы в колодце, заделка арок раствором, замена участка водопровода Д-100 15 м.,

ВК9 - чистка колодца, замена задвижки Д-100 1 шт, замена ПГ 1 шт, изготовление и монтаж лестницы в колодце, заделка арок раствором,

ВК10 - чистка колодца, замена задвижки Д-100 1 шт, изготовление и монтаж

БК11 - чистка колодца, замена задвижки Д-100 2 шт, изготовление и монтаж
лестницы в колодце, замена участка водопровода Д-100 30 м.,
БК12 - монтаж задвижки Д-100 1 шт, замена лестницы в колодце, восстановление
правого ввода сталь Д-100 15 метров.


Подписи участников:

Начальник цеха «Водосеть-2»




Ровенских С.В.

Старший мастер Ленинского участка цеха «Водосеть-2»



Кочергин В.В.

Главный энергетик СИБУПК



Кузьменко В.М.