


Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

системы водопроводной сети университета

«18» июня 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., провели визуальный осмотр системы водопроводной сети университета.

В результате осмотра выявлено следующее.

На территории университета система водопроводной сети выполнена в 1958-1960 годах.


В процессе визуального осмотра водопроводных сетей совместно с представителями МУП «Горводоканал» выявлено:

- система водопроводных сетей университета требует ремонта.

Необходимо выполнить следующее:

- ремонт колодцев (очистка, установка лестниц, восстановление лотков, частичная замена труб);
- восстановить участок водопровода у здания по адресу проспект Карла Маркса 26/1 (закольцовка) до проспекта Карла Маркса длиной 30 п.м.;
- выполнить замену задвижек в колодцах.

Подписи:



Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина