

Утверждаю:
Ректор СибУПК _____ В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
помещений кафедры пищевых технологий в УК №5 под лабораторию для
демоэкзамена по адресу пр.Карла Маркса, 26/1.**

« 27 » октября 2025 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Пешкова М.В., зам. начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М., провела визуальный осмотр **помещений кафедры пищевых технологий в УК №5 под лабораторию для демоэкзамена по адресу пр.Карла Маркса, 26/1** для определения перечня необходимых ремонтных работ.




Помещения учебных аудиторий (№№ 23,24,25 по плану БТИ) на 1 этаже в УК №5 общей площадью 80,5 м2 необходимо объединить и переоборудовать в лабораторию для демоэкзамена на 5 рабочих мест.

В осматриваемых помещениях межкомнатные перегородки выполнены из кирпича. На потолках по плитам перекрытия установлен подвесной потолок «Армстронг». На полу линолеум по бетонному основанию. Установлены пластиковые окна с откосами и подоконниками из ПВХ материалов, на входе межкомнатные двери из МДФ. Установлены чугунные радиаторы

Необходимо выполнить:

- демонтаж межкомнатных перегородок;
- ремонт помещения с учетом расстановки оборудования, освещения и вентиляции;
- подводку инженерных сетей к каждому рабочему месту (водопровод, канализация) с установкой сантехнических приборов (раковины, смесители), замена радиаторов с установкой запорной арматуры;
- ремонт полов с учетом установки лотков под электрические кабельные линии в бетонных основаниях с армированием стяжек сетками и облицовкой поверхностей керамогранитом;
- ремонт стен с облицовкой поверхностей керамической плиткой на всю высоту помещения;
- монтаж подвесного потолка «Армстронг» с металлическими моющимися плитами;
- установку дверей из ПВХ материалов с остеклением, облицовку оконных откосов сэндвич панелями, замену подоконников.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	М.В. Пешков
	О.В. Миклухина