


Утверждаю:



Ректор _____ В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

Ремонт фасада по адресу:
Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, ул.Социалистическая, 5

« 09 » апреля 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., директора ГАЭТ Фетисова А.С., провели визуальный осмотр фасада здания Горно-Алтайского экономического техникума по адресу: ул. Социалистическая, 5 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Здания введено в эксплуатацию в 1983 году, ремонт фасада не проводился.


В результате осмотра выявлено следующее.

Отделка фасада во многих местах разрушена, имеются множественные повреждения, трещины вертикальные, горизонтальные, отслоение штукатурного слоя, коробление штукатурного слоя, частично разрушена кирпичная кладка наружной версты.


Необходимо выполнить:

- ремонт наружной версты кирпичной кладки;
- ремонт штукатурного слоя;
- покраску стен фасада;
- подшивку карниза профилированным листом.


Подписи:



Ю.А. Коган



Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



А. С. Фетисов