

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
помещения большого спортивного зала в Спортблоке по адресу пр.К.Маркса, 26/3.**

« 29 » апреля 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **помещения большого спортивного зала в Спортблоке по адресу пр.К.Маркса, 26/3** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра помещения выявлено следующее:

Здание спортивного блока введено в эксплуатацию в 2005 году.

В помещении большого спортивного зала в Спортблоке обшивка стен выполнена из окрашенных декоративных листов (ГКЛЮ, толщина 12,5мм (Унипрок)) по металлическому каркасу. Стены грязные, на отдельных участках покрытие деформировано или пробито. По периметру зала установлен деревянный плинтус. Вдоль двух стен и вокруг металлических колонн на высоту 0,5 м.п. выполнены короба, обшитые ЛДСП. Они деформировались и местами отсутствуют. Радиаторы защищены деревянными решетками. Вдоль зрительских трибун на стене установлена отбойная доска.






По металлоконструкциям потолка смонтированы элементы освещения.

Необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

-защитить от повреждения и загрязнения все поверхности в помещениях, оборудование, спортивное снаряжение и осветительные приборы в помещениях;

- ремонт стен с окраской стойкими интерьерными красками;
- ремонт, окраску или замену жалюзийных решеток;
- заменить обшивку коробов и колонн, отбойную доску по стенам;
- уборку рабочих зон после завершения работ.

Подписи:

	Ю.А. Коган
	Н.А. Цветкова
	Ж.Н. Чернобай
	О.В. Миклухина
	И.А. Завацкий
_____	А.М. Фатхулина