

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

На окраску фасада спортивного блока с заменой отдельных фасонных элементов по адресу пр.К.Маркса, 26/3.

«02» июня 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ чу УИК СиБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр фасада спортивного блока для определения перечня необходимых ремонтных работ.

Фасад спортивного блока выполнен из металлических сэндвич-панелей, расположен на втором уровне здания по адресу Карла Маркса 26/3, был введен в эксплуатацию в 2005 году.

В результате осмотра выявлено следующее.


Фасад выполнен из металлических сэндвич-панелей. Металл обшивки цокольной части поврежден ржавчиной, на стенах имеются механические повреждения, что также является причиной развития коррозии. Стены испещаны граффити на высоту более трех метров. Фасонные изделия из колерованной оцинкованной стали местами деформированы.

Необходимо выполнить:


- замену поврежденных фасонных изделий из колерованной оцинкованной стали;
- устранить загрязнение металлической обшивки (очистка поверхности щетками, промывка поверхности);
- обезжиривание поверхностей стен;
- окраску масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза.


Подписи:

 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 А.М. Фатхулина