

Утверждаю:

Ректор СибУПК

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра  
Аудитории 037 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26.**

« 14 » июня 2023 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М., провела визуальный осмотр **аудитории 037 в УК №1** по адресу пр.К.Маркса, 26 для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В аудитории 037 общей площадью 62,8 м2 проходят занятия кафедры технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Ремонт в помещении проводился около 20 лет назад. Отделка потолков, пола и стен находится в неудовлетворительном состоянии.

В процессе эксплуатации на потолке и стенах появились множественные трещины, грязь, местами отошла штукатурка. Покрытие пола выполнено из линолеума по бетонному основанию. По периметру стен установлен ПВХ плинтус.

Входная дверь изношена, плохо закрывается.

Оконные откосы из ПВХ материалов потемнели, растрескались.

Чугунные радиаторы и трубы отопительной системы окрашены, грязные. Слабый нагрев радиаторов, хотя промывка была произведена. Отсутствует запорная арматура. Чугунные задвижки изношены.

Установлены старые светильники, подключены через алюминиевый провод. Недостаточный уровень освещения. Выключатели и розетки старые. Установлены стальные эл.распаечные коробки и автомат на 120А.


Необходимо выполнить:

- ремонт стен с заменой оконных откосов и герметизацией оконных коробок;
- замену линолеума с ремонтом бетонного основания, замену плинтуса;
- устройство подвесного потолка Армстронг;
- замену радиаторов с установкой запорной арматуры; замену задвижек; окраску труб отопления;
- замену алюминиевой электропроводки на медную, замену светильников на светодиодные по нормам освещения, выключателей, розеток, распаечных коробок; демонтаж автомата и розеток на 380В.
- замену входной двери.


Подписи:




Ю.А. Коган




Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



А.М. Фатхулина