

Утверждаю:

Ректор

В.И. Бакайтис

**АКТ осмотра
Металлических конструкций потолка и колонн в помещениях спортблока по адресу
пр.К.Маркса, 26/3.**

« 07 » апреля 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., заведующего учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **металлических конструкций потолка и колонн в помещениях спортблока по адресу пр.К.Маркса, 26/3** для определения перечня необходимых ремонтных работ.

В результате осмотра выявлено следующее:

Здание спортивного блока введено в эксплуатацию в 2005 году.






Перекрытие над спортивным залом в спортблоке выполнено из профнастила по металлическим конструкциям, закрепленным на металлических колоннах. Истек срок действия выполненного ранее огнезащитного покрытия на металлических конструкциях большого спортивного зала и примыкающих к нему помещений.

Для соблюдения ППБ необходимо провести огнезащитную обработку металлоконструкций в здании по адресу пр.К.М., 26/3.

При проведении обработки м/к на общей площади 887,5 м² необходимо выполнить:

- предварительное обследование конструкций;
- защитить от повреждения и загрязнения все поверхности в помещениях, оборудование, спортивное снаряжение и осветительные приборы в помещениях;
- нанести огнезащитное покрытие для стальных конструкций, обеспечивающее нормативный предел огнестойкости в соответствии с требованиями СП 2.13130.2020 и ФЗ №123-ФЗ;
- контроль толщины покрытия;
- уборку рабочих зон после завершения работ;
- предоставить полный комплект исполнительной документации.

Подписи:

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

О.В. Миклухина

И.А. Завацкий

А.М. Фатхулина

