


Утверждаю:

Ректор  В.И. Бакайтис

АКТ осмотра

помещения №28 по плану БТИ в цокольном этаже общежития №2
по адресу пр.Карла Маркса, 24/1

« 26 » июня 2026 г.

г. Новосибирск

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Завацкого И.А., заместителя начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., коменданта Левченко Ж.В. провели визуальный осмотр помещения №28 по плану БТИ в цокольном этаже общежития №2 для определения перечня необходимых работ по ремонту в связи с его неудовлетворительным состоянием.

В результате осмотра выявлено следующее.

В помещении расположена прачечная для проживающих общежития №2 для ежедневного использования. Отделка потолков и стен находится в неудовлетворительном состоянии. Двери изношены.

В процессе эксплуатации на стенах появились множественные трещины, большими участками отошла штукатурка, кафель растрескался.

Потолки окрашены, поверхности очень грязные, в трещинах.

Оконные откосы и подоконники деформировались и пожелтели.


На чугунных радиаторах и трубах отопления много неравномерных слоев масляной краски. Плохой нагрев, хотя промывка произведена. Отсутствует запорная арматура.

Установленные светильники, розетки и выключатели устарели. Проводка установлена по поверхности стен в кабель каналах.


Необходимо:

- выполнить ремонт стен с облицовкой поверхности керамической плиткой;
- выполнить ремонт потолков с монтажом подвесных потолков «Армстронг»;
- заменить двери, подоконники и откосы;
- заменить светильники, розетки и выключатели с размещением кабеля в штробах;
- заменить радиаторы, окрасить трубы отопительной системы.


Подписи:




Ю.А. Коган



Н.А. Цветкова



Ж.Н. Чернобай



О.В. Миклухина



И.А. Завацкий



Ж.В. Левченко